



מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547, תאגיד המים וביוב של עיריית רמת גן (להלן: "המוזמין") מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מספר 01-10/2013 לאספקת צנרת להולכת מים (להלן: "המכרז")

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת גם באתר האינטרנט של המוזמין - www.mei-rg.co.il בחוצץ "מכרזים".

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29.10.2013 בין השעות 09:00 ל-17:00, במשרד עורכי הדין כצנלסון, להב רחוב שד' רוטשילד 53, תל אביב (להלן: "כצנלסון להב, עורכי דין"), תמורת תשלום של 500 ש"ח כולל מע"מ, בשיק לפקודת מי רמת גן בע"מ. סכום זה לא יוחזר.

ההצעות תוגשנה במסירה אישית במשרדי תאגיד מי רמת גן, ברחוב אבא הילל סילבר 14 רמת גן וזאת עד ליום 12.11.2013 בשעה 12:00 (להלן: "מועד ההגשה"). הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן:

- א. המציע רכש את מסמכי המכרז אצל כצנלסון להב.
- ב. על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של המשתתף במכרז. מציע יחיד נדרש להיות עוסק מורשה.
- ג. המציע נדרש להשלים את כל הפרטים הדרושים בנספחי המכרז, לצרף ערבות בנקאית כדין ולהתייחס לכלל מחירי היחידות המפורטות בטבלת הכמויות המצורפת לטופס "הצעת המציע" נספח ב' למסמכי המכרז.
- ד. המציע הזוכה מצהיר, כי יוכל לספק למזמין את כלל הצינורות כמפורט בטבלת הכמויות ובטבלת כמות מלאי החירום המצ"ב בנספח ב' למסמכי המכרז וכי כל הצינורות אשר יסופקו על ידי המציע הזוכה ייוצרו אצל אותו ייצרן צינורות פלדה.
- ה. על המציע להראות עמידה בתנאי הסף של הצנרת ושל יצרן הצנרת ולצרף אישורים רלוונטיים:

1. ההשתתפות במכרז מוגבלת אך ורק ליצרן/ספק צינורות פלדה עטופים.
2. עמידה בתקן ישראלי 5452 למי שתייה, או כל תקן המאושר על ידי משרד הבריאות.
3. עמידת יצרן צינורות הפלדה בתקן ISO לתהליך הייצור (צינור שחור).
4. אישור תו תקן לצינורות הפלדה.

5. עמידת יצרן הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית בתקן ISO לתהליך הייצור.
6. תו תקן ישראלי 5207 לציפוי פנימי.
7. תו תקן ישראלי 5289 לציפוי חיצוני.
8. צינורות הפלדה מקוטר 3" ומעלה ייבדקו אצל ייצרן הצינורות בבדיקות לחץ הידרוסטאטי בלחץ השווה למאמץ של 75% ממאמץ הכניעה של הפלדה.
9. יצרן צינורות הפלדה יספק "שירותי שדה" באופן רציף על ידי בעלי מקצוע מיומנים בתחום הריתוך ובתחום הציפויים והעטיפות וכן הדרכה ופיקוח על עבודות הספק.
- ו. על יצרן הציפוי הפנימי והחיצוני לעמוד בדרישות תקן ישראלי 5089 לגבי "בדיקת התנגדות להפרדות קטודית", ו- "בליה בחום" המפורטות בסעיף 3 למפרט הטכני המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז. על המציע להציג כי יש בידי יצרן צינורות הפלדה ציוד לביצוע הבדיקות ולהמציא למזמין תוצאות בדיקה בהתאם לתקן הנ"ל כל שישה חודשים. יש לצרף למסמכי המכרז דוגמת טופס לבדיקה שנעשתה במפעל בשנה האחרונה.
- ז. המציע הזוכה מצהיר, כי יבצע בדיקה רציפה על קו ייצור הצינורות של מכשיר גילוי חריצים מסוג OLIDAY DETECTOR בהתאם לדרישות סעיף 3ט במפרט הטכני המצורף כמסמך ב'.
- ח. המציע הזוכה יצרף את תעודת האחריות מייצרן צינורות הפלדה על כל הצינורות כמפורט במסמכי המכרז, תעודת האחריות תהיה לתקופה של לפחות 10 שנים (להלן: **"תקופת האחריות"**).
- ט. המציע יהיה בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות בביצוע שלוש עבודות לפחות, של אספקת צנרת הכוללת הובלה, פריקה וסידור בהיקף של מעל 500,000 ש"ח כל אחת.
- להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי חוזרת ובלתי תלויה על שמו, בהתאם לתנאיו המפורטים במסמכי המכרז, על סך של 50,000 (במילים: חמישים אלף) ש"ח, לתקופה של 90 יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

מי רמת גן בע"מ