

**ממצאי בדיקת איכות מי שתייה ברמת-גן בתקופה מ-01/04/2018 עד 30/06/2018**  
**דו"ח תלת חודשי**

<b>בדיקות בקטרילוגיות שבוצעו</b>					
<b>מספר בדיקות</b>			<b>בין</b>		
<b>עד 30/06/2018</b>			<b>01/04/2018</b>		
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן	נקודות דיגום	מס'
					סד'
27	0	27	27	בארות - מי גלם	1
18	0	18	18	חיבורי מקורות/כניסה	2
304	0	304	304	רשת אספקה - אחרי טיפול	3
349	0	349	349	סה"כ	

סך הבדיקות שהצביעו על זיהום: 0 : 0.0%  
תקן למי שתיה קובע כי מי שתיה לא יכילו אף חיידק קוליפורם.  
איכות המים שסופקו לשתיה לתושבי רמת-גן בהסתמך על תוצאות  
הבדיקות התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית וראויה לשתיה.

<b>בדיקות כימיות ברשת המים שבוצעו</b>					
<b>מספר בדיקות</b>			<b>בין</b>		
<b>עד 30/06/2018</b>			<b>01/04/2018</b>		
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן	סוג הבדיקה	מס'
					סד'
2	0	2	2	מי רשת - טריהלומתאנים	1
7	0	7	7	מי רשת- בדיקת מתכות	2
3	0	3	3	מי רשת - F	3
12	0	9	12	סה"כ	