

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

05.05.2024

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתו ברחבי העיר רמת גן, על פי תוכנית הדיגום שקבע משרד הבריאות.

06.05.2024

- **המעבדה דיווחה על תוצאת בדיקה מיקרוביאלית חריגה בנקודה : "רחוב היסמין 6".**
- דווח על נוכחות 1 חיידק קוליפורם כללי. בהמשך דווח כי הינו מסוג E.Coli. (תקן : 0 חיידק קוליפורם כללי ו-0 חיידק אי קולי)
- ריכוז הכלור ורמת העכירות ביום הדיגום תקינים בכל הנקודות.
- **שאר הנקודות שנדגמו נמצאו תקינות.**
- לא אותרו נקודות כשל תברואיים במערכת אספקת המים שיוכלו להסביר את הממצא החריג היחיד.
- **פעולה מתקנת שמבוצעת:** שטיפה לקו המים בו נמדד הערך החריג וחיטוי של ברז הדיגום.
- **דיגום חוזר:** מבוצע דיגום חוזר בנקודה שחרגה וב-3 נקודות נוספות : יסמין 6, הארזים 40, מגדל אפעל, מכון רמת אפעל.
- הפעולות המבוצעות מתואמות מול נציגי משרד הבריאות

07.05.2024

- תוצאות הבדיקה החוזרת והמורחבת, תקינות.
- התאגיד מדווח על סיום הטיפול בחשד לאירוע חריג.