

דיווח רבעוני בדבר האכיפות המיקרוביאלית של מי השתייה ברמת גן בחודשים יולי ועד ספטמבר 2025 (7-9.2025)

מס"ד	סוג נקודת הדיגום	מס' בדיקות מתוכננות	מס' בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' בדיקות חריגות (מדיגום חוזר)	מס' בדיקות תקינות (דיגום חוזר/נוסף)	אחוז חריגה
1	בארות (מתקני הפקה)	33	32	97%	0	32	0%
2	חיבורי צרכן	15	15	100%	0	15	0%
3	רשת האספקה	350	349	100%	0	349	0%
4	דיגום חוזר ודיגום סקר	לא רלוונטי	1	100%	0	1	0%
5	סה"כ	398	(1) 396	100%	0	(1) 396	0.00%

הערות:

- (1) **התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.**
- (2) 09/07/2025 דווח על פ"מ ללא עדות לקוליפורמים בנק' הדיגום רחוב החולה 13. למרות שאין מדובר בממצא חריג, בוצע דיגום נוסף בתאריך 13/07/2025 ונמצא תקין.
- (3) בחודש אוגוסט לא בוצע דיגום בבאר קרינצקי לפני הכלרה ואחרי הכלרה.

דיווח רבעוני בדבר האכיפות הכימית של מי השתייה ברמת גן בחודשים יולי ועד ספטמבר (7-9/2025)

מס"ד	סוג נקודת הדיגום	מס' בדיקות מתוכננות	מס' בדיקות שבוצעו	מס' בדיקות חריגות	מס' בדיקות תקינות
1	מתכות רשת	8	8	0	8
2	פלואוריד רשת	3	3	0	3
3	THM	2	6	0	6

1. **פלואוריד** - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. חובת הדיגום נמשכת. הערכים הנמדדים משקפים את הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים המסופקים. בוצע דיגום ב- 3 נקודות דיגום. ממצאים להלן.
2. **מתכות רשת** - דיגום המשקף את טיב הצנרת. ממצאים תקינים מוצגים להלן.
3. **THM** - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן המירבי שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. בוצע ונמצא תקין.
4. לטובת ציבור הצרכנים בוצע דיגום סקר עבור אבנית ועבור ריכוזי סידן ומגנזיום במים המסופקים. הנתונים מוצגים. אין תקן מינימלי או מקסימלי עבור פרמטרים אלו. נתונים נוספים ניתן למצוא באתר התאגיד.

מתכות רשת				
תאריך	שם הנקודה	עופרת	ברזל	נחושת
		10 מקג"ל	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל
13/07/2025	חיים בר לב 17	<MRL	<MRL	<MRL
13/07/2025	שדרות הברושים 27 רמת אפעל	0.7	0.43	<MRL
13/07/2025	צל הגבעה 16	<MRL	<MRL	<MRL
13/07/2025	ביאליק 56	<MRL	<MRL	<MRL
13/07/2025	קריניצקי 108	<MRL	<MRL	<MRL
13/07/2025	מורדי הגיטאות 10	<MRL	<MRL	<MRL
13/07/2025	אבא הלל 62	<MRL	<MRL	<MRL
13/07/2025	סמדר 17	<MRL	<MRL	<MRL

פלואוריד				
תאריך	שם הנקודה	פלואוריד	תקן	יחידות
13/07/205	יוסף הגלילי 8	<MRL	1.7	מג"ל
13/07/205	קפלן גן אלקס	<MRL		

		<MRL	האלוף יצחק חופי 37	13/07/205
--	--	------	--------------------	-----------

תוצרי לוואי של חיטוי - THM				
תאריך	שם הנקודה	פלאוריד	תקן	יחידות
07/07/2025	כניסה מקורות ירקון	<MRL	0.1	מג"ל
07/07/2025	יוסף הגלילי 8	<MRL		
07/07/2025	קפלן גן אלקס	<MRL		
07/07/2025	בן גוריון/הנח"ל כפר אז"ר רמת גן	0.0007		
18/08/2025	קפלן גן אלקס	0.0007		
18/08/2025	יוסף הגלילי 8	<MRL		

סקר קשיות - רשת המים						
תאריך	שם הנקודה	מגנזיום	סידן	קשיות	תקן	יחידות
08/07/2025	מאגר עמק האלה	14.9	72.8	243.18	ללא	מג"ל
08/07/2025	רועי קליין	19.8	91.4	309.52		
08/07/2025	המיתר 12	10.4	105.6	306.48		
08/07/2025	באר 18 - מקור המים	30.4	112.7	406.34		
08/07/2025	כניסה מקורות עמק האלה	1	32.7	114.31		

<MRL - משמעותו קטן מסף מכשיר בדיקת המעבדה כלומר לא נמצא.
--