

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

05/01/2025

• ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי ברשת המים של רמת גן.

06/04/2025

• **המעבדה דיווחה על תוצאת בדיקה מיקרוביאלית חריגה בנקודה : "מאגר עמק האלה"**
• דווח על נוכחות 2 חיידקי קוליפורם כללי. ללא נוכחות אשריכיה קולי.

• **שאר נקודות הדיגום, דווחו תקינות.**

• לא אותרו נקודות כשל תברואיים במערכת אספקת המים שיוכלו להסביר את הממצא החריג היחיד. מדדי הכלור והעכירות, תקינים.

• **הממצאים דווחו למציג משרד הבריאות ותואם מולו פעולות מתקנות ודיגום חוזר מורחב.**

• **פעולה מתקנת שמבוצעת: חיטוי ברזי הדיגום.**

07/04/2025

• דיגום חוזר מורחב: בוצע דיגום חוזר בנקודה שחרגה, "יציאה ממאגר עמק האלה", כמו כן הורחב הדיגום לנקודה נוספת, "כניסה למאגר עמק האלה"

08/04/2025

• דווח על ידי המעבדה על נוכחות 1 חיידק קוליפורם ללא אי קולי בנקודת הדיגום "יציאה ממאגר עמק האלה".

• **דווח למשרד הבריאות. סוכם על פעולות מתקנות בהן החלפת ברזי הדיווח והגברת החיטוי במאגר.**

• בוצע דיגום חוזר בנקודה שחרגה "יציאה ממאגר עמק האלה" וב- 2 נקודות נוספות (כניסה למאגר ונקודת רשת).

09/04/2025

• מדווח על ידי המעבדה כי כל התוצאות תקינות.

• **תם הטיפול באירוע החריג**