

## דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

### בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

05/01/2025

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי ברשת המים של רמת גן.

06/01/2025

- **המעבדה דיווחה על תוצאת בדיקה מיקרוביאלית חריגה בנקודה : "רחוב המאה ואחד 26"**
- דווח על נוכחות 1 חיידק קוליפורם כללי. ללא נוכחות אשריכיה קולי.
- **שאר נקודות הדיגום, דווחו תקינות.**
- לא אותרו נקודות כשל תברואיים במערכת אספקת המים שיוכלו להסביר את הממצא החריג היחיד. מדדי הכלור והעכירות, תקינים.
- **פעולה מתקנת שמבוצעת: שטיפה לקו.**
- דיגום חוזר מורחב: בוצע דיגום חוזר בנקודה שחרגה, "רחוב המאה ואחד 26", כמו כן הורחב הדיגום ל- 2 נקודות דיגום נוספות סמוכות: "רחוב המאה ואחד פינת רוזן" רחוב המאה ואחד פינת רמת חן".

07/01/2025

- דווח על ידי המעבדה כי **כל התוצאות תקינות.**
- ממצאי הבדיקה של הנקודה שחרגה, כולל 2 נקודות דיגום הסקר, כולן תקינות.
- **מדווח על סיום הטיפול בחשד לאירוע חריג.**