

16 דצמבר 2024

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירות שנתי לחיטוי וניקוי מי בארות

מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547 (להלן: "התאגיד") מודיע בזאת, בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 על כוונתו להתקשר עם חברת נקיטור פתרונות שעובדים בע"מ לחיטוי וניקוי מי הבארות של התאגיד.

חוות הדעת של הגורם המקצועי בתאגיד לפיה הספק מולו מבוקש לערוך את ההתקשרות הינו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל לבצע את נושא ההתקשרות מצ"ב להודעה זו.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לתאגיד בנושא וזאת לא יאוחר מיום 03.02.2025.

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: Binyamin-Z@mei-rg.co.il.
לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

בכבוד רב,

מי רמת גן בע"מ

תאריך 05.01.2025

לכבוד

מי רמת גן

הנדון: ספק יחיד למתן שירותי ניקוי וחיטוי מי בארות

מהות השירות: שירותי ניקוי וחיטוי מי בארות.

שם הספק איתו מבוקש לערוך התקשרות: נקיטור פתרונות שעובדים בע"מ.

להלן עקרונות חוות הדעת, לפיה הספק איתו מבוקש לערוך את ההתקשרות הינו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. חוות הדעת מבוססת על מידע שהתקבל מהספק, וכן מיעוץ מקצועי שניתן לתאגיד :

הספק אשר יבצע את השירות נדרש להחזיק בעצמו בצידוד הבא:

שתי יחידות לחץ עם ספיקה מינימלית של בין 40 ל 50 ליטר לדקה. יחידה אחת לעבודה ויחידה נוספת לגיבוי על גבי נגררים. הואיל ומדובר במאגרים הנדרשים ליתן אספקת מים באופן רציף ושוטף קיימת חשיבות רבה ליחידה הנוספת לגיבוי במקרה של תקלה בזמן העבודה ביחידה הבצעת את הניקוי, וזאת על מנת שלא תהיה הפסקה באספקת המים כתוצאה מהתקלה.

טמפרטורת עבודה של 80/90 מעלות.

צידוד מגן אישי מלא שכולל מכשיר קשר, חצובה לחילוץ וצנרת לחץ לפחות 250 מטר.

לחץ אטמוספרי בין 150-200 בר.

מפעל להכנסת אוויר טרי.

גלאי גזים מכויל.

ערכת דיגום מכוילת ומאושרת משרד הבריאות.

בכבוד רב,

אלון מעברי,

מנהל מתקני מים

תאגיד מי רמת גן בע"מ