

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

29/12/2025

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי ברשת המים של רמת גן.

30/12/2025

- **המעבדה דיווחה על תוצאת בדיקה מיקרוביאלית חריגה בנקודה : "הרצל 27"**
- דווח על נוכחות 20 חיידק קוליפורם כללי. ללא נוכחות אשריכיה קולי.
- **שאר נקודות הדיגום, דווחו תקינות.**
- לא אותרו נקודות כשל תברואיים במערכת אספקת המים שיוכלו להסביר את הממצא החריג היחיד. מדדי הכלור והעכירות, תקינים.
- **פעולה מתקנת שמבוצעת:** שטיפה לקו וחיתוי אזור נק' הדיגום.
- דיגום חוזר מורחב: בוצע דיגום חוזר בנקודה שחרגה, "הרצל 27", כמו כן הורחב הדיגום ל- 3 נקודות דיגום נוספות סמוכות: "הרצל פינת קריניצקי" הרצל פינת הרואה", "הרצל פינת ז'בוטינסקי".

31/12/2025

- דווח על ידי המעבדה כי **כל התוצאות תקינות.**
- ממצאי הבדיקה של הנקודה שחרגה, כולל 3 נקודות דיגום הסקר, כולן תקינות.
- **מדווח על סיום הטיפול בחשד לאירוע חריג.**