

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

20.11.2023

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי ברחבי העיר רמת גן, על פי תוכנית הדיגום שקבע משרד הבריאות.

21.11.2023

- **המעבדה דיווחה על 2 תוצאות בדיקה מיקרוביאלית חריגה בנקודות : "דרות התמרים 7" ו"רחוב אלימלך 14".**
- דווח על נוכחות 1 חיידק קוליפורם כללי, ללא נוכחות חיידקי E.Col. (תקן: 0 חיידק קוליפורם כללי)
- ריכוז הכלור ורמת העכירות ביום הדיגום תקינים בכל הנקודות.
- **שאר הנקודות שנדגמו נמצאו תקינות.**
- לא אותרו נקודות כשל תברואיים במערכת אספקת המים שיוכלו להסביר את הממצא החריג היחיד.
- **פעולה מתקנת שמבוצעת:** שטיפה לקו המים בו נמדד הערך החריג.
- **דיגום חוזר:** מבוצע דיגום חוזר ב- 2 הנקודות שחרגו ובשתי נקודות סקר נוספות, המייצגות את אותה המערכת. ריכוזי הכלור ורצת העכירות תקינים.
- הפעולות המבוצעות מתואמות מול נציגי משרד הבריאות

22.11.2023

- תוצאות הבדיקה החוזרת והמורחבת, תקינות.
- התאגיד מדווח על סיום הטיפול בחשד לאירוע חריג.