

י"א אב תשע"ה  
27 יולי 2015  
2015-0001-1958

לכבוד  
פיצריית שקד  
רח' אלוף דוד 40  
רמת גן 5223204  
**באמצעות דואר רשום**

שלום רב,

**הנדון: בקרת שפכי תעשייה – פיצריית שקד**  
רחוב אלוף דוד 40, רמת גן

מכוח ההסמכה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 30.06.15 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת איכות השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב. הסיור נערך בנוכחות:

- מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי רמת גן
- מהנדס שלומי עמרן - נציג אקודן


**להלן הממצאים:**

1. נק' החיבור של העסק למערכת הביוב העירונית משותפת לצרכנים נוספים בבניין.
2. לא קיים מפריד שומן בעסק המאפשר דיגום שפכים תעשייתיים בלבד.

**המלצות:**

לאור הנ"ל ועד להתקנת נק' דיגום הקולטת את שפכי הפיצרייה בלבד, לא ניתן לבצע דיגום. לפיכך, יש להוציא את העסק מתוכנית הניטור השנתית.

בכבוד רב,



דניאל סולומון

מנהל איכות הסביבה

**העתקים:**

- מר אייל בן דוד - מנהל מחלקת ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עמיר אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- אינג' ולרי פוהורליס - מהנדסת מחוז ת"א, משרד הבריאות, באמצעות דוא"ל

מקום אחד, עולם של פתרונות.