

28/02/2016

סקר חקירתי בעקבות חריגה במכון ירקון-חיבור מקורות בתאריך 22.2.16

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל	הערות
22/2/2016	שגרתית	2	בתאריך 23.2 נמסרה הודעה ממעבדת משרד הבריאות על חריגה. הוחלט בתאגיד על סגירת המכון. בתאריך 24.2 סוכם עם מנחם פרידלנד מנהל המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות על ביצוע דיגום חוזר באותה נקודה. יש לציין כי יומיים לפני הדיגום הוחלפה תמסורת באחד מהמגופים במתקן.
24/2/2016	חוזרת	0	דיגום חוזר תקין

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי נקודת הדיגום
- ריענון בקבוק הדיגום

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2014-2015 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

זוהי הפעם הראשונה בה נמצאה חריגה בנקודה זו- זוהי נקודת חיבור למקורות. תוצאות הדיגום החוזר
באותה נקודה יצאו תקינות.