

ממצאי בדיקת איכות מי שתייה ברמת-גן בתקופה מ-01/04/2016 עד 31/06/2016
דו"ח תלת חודשי

בדיקות בקטריוLOGיות שבוצעו					
בין 01/04/2016 עד 31/06/2016					
מספר בדיקות				נקודות דיגום	מס' סד'
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן		
24	0	24	27	בארות - מי גלם	1
18	0	18	18	חיבורי מקורות/כניסה	2
301	0	301	304	רשת אספקה - אחרי טיפול	3
343	0	343	349	סה"כ	

סך הבדיקות שהצביעו על זיהום: 0 0.0%
 הפער בין התכנון לביצוע נובע מכך שבמהלך הרבעון (1/4/2016-31/6/2016) הדיגומים לא בוצעו עקב תקלות שבר ב - 2 בארות
 תקן למי שתייה קובע כי מי שתייה לא יכילו אף חיידק קוליפורם.
 דיגומים ברשת האספקה כוללים דיגומים במאגרים ובבארות לאחר טיפול.
 איכות המים שסופקו לשתייה לתושבי רמת-גן בהסתמך על תוצאות הבדיקות התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית וראויה לשתייה.

בדיקות כימיות ברשת המים שבוצעו					
בין 01/04/2016 עד 31/06/2016					
מספר בדיקות				סוג הבדיקה	מס' סד'
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן		
2	0	2	2	מי רשת - טריהלומתאנים	1
5	0	5	5	מי רשת - בדיקת מתכות	2
7	0	7	7	סה"כ	