

7/10/201

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' המבדיל 12

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

הערות	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	סוג בדיקה	תאריך דיגום
בוצע דיגום שגרתי ביום 3/9/2018 ברח' ברח' המבדיל 12 לא תקין	-	-	-	שגרתי	3/9/2018
התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד הבריאות על עדות לקוליפורמים בדגימה.	לא צוין ריכוז, אך ורק עדות לקוליפורמים	-	-	-	4/9/2018
בהתאם להנחית משרד הבריאות בוצע סקר חקירתי שכלל דיגום חוזר בנקודה חורגת ועוד שתי נקודות נוספות סמוכות.	-	-	-	סקר חקירתי	4/9/2018
התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד הבריאות על עדות לקוליפורמים בדגימה החוזרת ברחוב המבדיל 12, אך השתי הנקודות הסמוכות נמצאו תוצאות תקינות.	לא צוין ריכוז, אך ורק עדות לקוליפורמים	-	-	-	5/9/2018
בהנחיית ובתיאום עם משרד הבריאות, ובהתבסס על תוצאות הסקר התקינות, הוחלט לנתק את קטע צינור המים עליו מותקן ברז הדיגום (הלא תקין), ולהמשיך באספקת מים סדרה בקו הראשי. במקביל בוצעה שטיפה של קו המים המנותק.	-	-	-	-	5/9/2018

בוצע דיגום חוזר לנקודה החורגת בלבד (המבדיל 12).	-	-	-	-	6/9/2018
התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד הבריאות על עדות חוזרת לקוליפורמים. יחד עם זאת, סוכם עם משרד הבריאות, להמשיך באספקת מים סדריה דרך הקו הראשי ושמירה על ניתוק הנקודה החורגת ממערכת האספקה.	לא צוין ריכוז, אך ורק עדות לקוליפורמים	-	-	-	7/9/2018
בוצע חיטוי ושטיפה ברז כיבוי וצינור מחבר.	-	-	-	-	12/9/2018
בוצע סקר חוזר לנקודת החורגת ולשתי הנקודות הסמוכות.	-	-	-	-	13/9/2018
התקבלה הודעה מהמעבדה על תוצאות תקינות.	תקין	-	-	-	14/9/2018

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור
- חיטוי עם השהיה לקו המים למשך 24 שעות

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה של ברז כיבוי היושבת על קו מים מחובר לקו מים ראשי. בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו התגלתה חריגה אך ורק בנקודה אחת, דבר שאפשר המשך אספקת מים סדריה בקו הראשי וניתוק השלוחה של הנקודה הנ"ל בלבד. נראה כי חריגה זו הינה חד פעמית.