

25/12/2018

סקר חקירתי בעקבות חריגה בבאר בר אילן

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

הערות	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	סוג בדיקה	תאריך דיגום
בוצע דיגום שגרתי ביום 28/11/2018 בבאר בר אילן לא תקין	-	-	-	שגרתי	28/11/2018
התקבלה הודעה מהמעבדה וממשרד הבריאות על עדות לקוליפורמים 1 בדיגום. הקידוח נסגר	1	-	-	-	29/11/2018
בהתאם להנחית משרד הבריאות בוצע דיגום חוזר בנקודה החורגת.	-	-	-	סקר חקירתי	29/11/2018
התקבלו תוצאות תקינות. הקידוח חזר לעבודה	0	-	-	-	30/11/2018

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור

מסקנות והמלצות:

מאחר ולא היו חריגות במי גלם, לכן הסבירות שהחריגה נבעה מפתח ברז לא נקי או מכל ציוד דיגום
אחר. הדבר אינו מעלה חשש לזיהום גורף במערכת.