

ממצאי בדיקת איכות מי שתייה ברמת-גן בתקופה מ-01/10/2018 עד 31/12/2018
דו"ח תלת חודשי

בדיקות בקטרילוגיות שבוצעו					
מספר בדיקות			בין		מס' סד'
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן	נקודות דיגום	
34	0	34	34	בארות - מי גלם	1
23	0	23	23	חיבורי מקורות/כניסה	2
328	1	329	329	רשת אספקה - אחרי טיפול	3
385	1	386	386	סה"כ	

סך הבדיקות שהצביעו על זיהום - 1 0.26%
 בבדיקה חוזרת התברר כי איכות המים נמצאה תקינה במקומות שבהם התוצאות הצביעו על זיהום.
 איכות המים שסופקו לשתייה לתושבי רמת-גן בהסתמך על תוצאות הבדיקות התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית וראויה לשתייה.
 תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמית מים לא ימצא חיידק קולי.

בדיקות כימיות ברשת המים שבוצעו					
מספר בדיקות			בין		מס' סד'
תקינות	חריגות	בוצעו	מתוכנן	סוג הבדיקה	
6	0	6	6	מי רשת- בדיקת מתכות	1
6	0	6	6	מי רשת - F	2
12	0	12	12	סה"כ	